

CERTLI - Postfach 1223 - 71693 Möglingen

**CE – Konformitätserklärung
und Herstellerbestätigung**
gemäß 1. BimSchV, § 6, Absatz 1
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH
Raiffeisenstraße 3, D 71696 Möglingen

Hiermit bestätigen wir, dass die nachstehend genannte Geräteserie

Niedertemperatur Ökleinkessel mit Verdampfungsbrenner
ÖK 114 ÖK-PE 114 ÖSB-PE 114
ÖK 144 ÖK-PE 144 ÖSB-PE 144

aufgrund der mit positivem Ergebnis durchgeführten Baumusterprüfung den Anforderungen folgender Normen entsprechen:

DIN EN 303-5 5:06/1999 bzw.
DIN 4702 Teil 1:3/1990 und 4:03/1990
92/42 EWG Wirkungsgradrichtlinie
72/23 EWG Richtlinie über Schwachstrom
89/336 EWG Richtlinie des Rates über elektromagnetische
Verträglichkeit EN 61000-6-1; EN 61000-6-3
BimSchV 2010 Nox <110 mg/kWh; CO <70 mg/kWh
Abgasverlust <10%

Möglingen, den 22.03.2010

OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH
Stefan Seifert (Geschäftsführer)

